

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 配補令3-2(緑丘二丁目)配水補助管布設工事

2 工事場所: 上尾市緑丘二丁目地内

3 工 種: 管  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年 11月 5日 から 令和4年 2月10日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	3,212,000 円	3,296,700 円
工 事 概 要	工事延長 L=29.8m  補助管縦断工(タイプ1) 5.6m 補助管縦断工(タイプ3) 24.2m 開削縦断工(タイプ3) 5.9m コンクリート復旧取壊し工 0.6㎡	工事延長 L=28.2m  補助管縦断工(タイプ1) 3.3m 補助管縦断工(タイプ3) 9.6m 開削縦断工(タイプ3) 10.7m コンクリート復旧取壊し工 0.9㎡  (新規)補助管縦断工(タイプ5) DP1.30m 2.3m (新規)補助管縦断工(タイプ6) 舗装破碎工 厚さ15cm~30cm 3.5㎡ 7.0m (新規)補助管縦断工(タイプ7) 舗装破碎工 厚さ15cm~30cm 5.5㎡ 6.0m

## 5 変更理由

・試掘を行った結果、当初洗浄弁室を設置する箇所に既設給水管、ガス取り付け管、下水取り付け管が確認されたため、洗浄弁室の位置及び配水補助管の占用位置、延長、また給水管の開削縦断工を変更する。  
 ・掘削時、アスファルト殻が多く出てきたため、破碎工及び処分工を新規で計上する。  
 ・配水補助管と既設配水管を接続する際に、竣工図の埋設深さと異なっていたため、配水補助管の埋設深さを変更し、それに伴い土工を新規で計上する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。