

工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 工 事 名: 本町二丁目地内(市道50035号線)配水管布設工事
- 工事場所: 上尾市本町二丁目地内
- 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年5月11日 から 令和3年8月10日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	7,040,000 円	7,274,300 円
工 事 概 要	仮設給水工 仮設道路内接続小穴工 舗装道 4箇所 仮設ポリエチレン管布設工(土工) 舗装道埋設配管 16.8m 仮設ポリエチレン管宅地内引込工 φ 20 10件 仮設ポリエチレン管宅地内引込工 φ 25 2件 仮設ポリエチレン管宅地内引込工 φ 40 - 仮設ポリエチレン管宅地内引込工 φ 50 - 給水管再接続工 φ 40 -	仮設給水工 仮設道路内接続小穴工 舗装道 7箇所 仮設ポリエチレン管布設工(土工) 舗装道埋設配管 21.5m 仮設ポリエチレン管宅地内引込工 φ 20 7件 仮設ポリエチレン管宅地内引込工 φ 25 1件 仮設ポリエチレン管宅地内引込工 φ 40 1件 仮設ポリエチレン管宅地内引込工 φ 50 1件 給水管再接続工 φ 40 1件

5 変更理由

<p>1.お客様との協議の結果、出入り口付近引込の仮設給水3件(No.⑤、⑥、⑦)を地上露出による引込から、道路内接続による引込(φ 50)に変更する。</p> <p>2.現場確認の結果、車道横断部において、地上露出配管ができないことが確認できたため、舗装埋設配管へ変更する。</p> <p>3.現場確認の結果、引込箇所の既設給水管がφ 40で布設されていたため、引込管をφ 40に変更する。更に、本管通水後に既設給水管へ再接続を要するため、給水管再接続工を追加する。(No.⑨)</p>
--

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。