

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 瓦葺地内(市道1041号線、外1路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工 種: 管  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年 12月 2日 から 令和4年 3月 4日 まで	_____ から _____ まで
契 約 金 額 (税 込 み)	6,512,000 円	5,376,800 円
工 事 概 要	<p>&lt;材料&gt;</p> <p>K 特殊押輪 B.N ゴム輪共 2組</p> <p>K DIP 直管 φ 75×4.000 —</p> <p>K DIP 継輪 φ 75 —</p> <p>&lt;土工&gt;</p> <p>舗装切断工 (t=7cm) 175.9m</p> <p>小型バックホウによる 舗装版直接掘削・積込 72.1m<sup>2</sup></p> <p>アスファルト塊処理 4.8m<sup>3</sup></p> <p>小型バックホウ掘削積込 63.5m<sup>3</sup></p> <p>発生土処理 63.5m<sup>3</sup></p> <p>管路埋戻費 39.6m<sup>3</sup></p> <p>路盤工(下層路盤15cm 切込碎石40mm) 63.4m<sup>2</sup></p> <p>路盤工(上層路盤15cm 切込碎石30mm) 63.4m<sup>2</sup></p> <p>舗装工 (t=7cm 密粒度アスコン) 63.4m<sup>2</sup></p> <p>&lt;管工&gt;</p> <p>鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 1口</p> <p>鋳鉄管切断・溝切り加工 6口</p> <p>溝切り加工 2口</p> <p>メカニカル継手 φ 75 2口</p> <p>鋼管小口径管布設(人力)据付工 2.2m</p> <p>撤去管吊上げ積込み (PP φ 50mm) 60.3m</p> <p>ポリエチレン管切断(撤去管) φ 50mm 10口</p> <p>GX形継手挿口加工 —</p>	<p>&lt;材料&gt;</p> <p>K 特殊押輪 B.N ゴム輪共 5組</p> <p>K DIP 直管 φ 75×4.000 1本</p> <p>K DIP 継輪 φ 75 1個</p> <p>&lt;土工&gt;</p> <p>舗装切断工 (t=7cm) 115.6m</p> <p>小型バックホウによる 舗装版直接掘削・積込 41.9m<sup>2</sup></p> <p>アスファルト塊処理 2.7m<sup>3</sup></p> <p>小型バックホウ掘削積込 35.4m<sup>3</sup></p> <p>発生土処理 35.4m<sup>3</sup></p> <p>管路埋戻費 20.5m<sup>3</sup></p> <p>路盤工(下層路盤15cm 切込碎石40mm) 33.2m<sup>2</sup></p> <p>路盤工(上層路盤15cm 切込碎石30mm) 33.2m<sup>2</sup></p> <p>舗装工 (t=7cm 密粒度アスコン) 33.2m<sup>2</sup></p> <p>&lt;管工&gt;</p> <p>鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 3口</p> <p>鋳鉄管切断・溝切り加工 8口</p> <p>溝切り加工 0口</p> <p>メカニカル継手 φ 75 5口</p> <p>鋼管小口径管布設(人力)据付工 1.9m</p> <p>撤去管吊上げ積込み (PP φ 50mm) 0.0m</p> <p>ポリエチレン管切断(撤去管) φ 50mm 0口</p> <p>GX形継手挿口加工 8口</p>

5 変更理由

<p>・上尾市道の試掘を行った結果、台帳上記載の無い既設雨水管 φ 200 (DP=0.67m) が横断していることが判明し、配水管を下越す必要が生じたことから、材料及び管工が増加となります。</p> <p>・さいたま市道を試掘した際、既設給水管 φ 50が側溝の下 (OF=0.40m、DP=0.80m) に埋設されているのが判明した。撤去が困難であることから、さいたま市と改めて協議したところ、残置の許可を得られたため、既設給水管 φ 50の撤去を廃止とします。</p>
---

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。