

工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 愛宕一丁目地内(市道20482号線B工区)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市愛宕一丁目地内

3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和3年9月2日 から 令和4年1月28日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	5,643,000 円	6,044,500 円
工 事 概 要	分水小穴工 分水小穴工 市 舗装道 0.8㎡ 19箇所 分水小穴工 市 舗装道 1.2㎡ (推進側工事) - 給水整備工 φ25宅地用乙止水栓筐設置Co無し (タイプ C-1-a)本管側 3件 φ50宅地用乙止水栓筐設置Co無し (タイプ C-2-a)本管側 1件 φ25道路内接続 (タイプ C-1-c)本管側 5件 φ50道路内接続 (タイプ C-2-c)本管側 2件 φ25宅地用乙止水栓筐設置Co有 (タイプ C-1-aCo)本管側 - φ50宅地用乙止水栓筐設置Co有 (タイプ C-2-aCo)本管側 - φ25道路内接続 (タイプ F-1-c)推進側 -	分水小穴工 分水小穴工 市 舗装道 0.8㎡ 18箇所 分水小穴工 市 舗装道 1.2㎡ (推進側工事) 1箇所 給水整備工 φ25宅地用乙止水栓筐設置Co無し (タイプ C-1-a)本管側 1件 φ50宅地用乙止水栓筐設置Co無し (タイプ C-2-a)本管側 0件 φ25道路内接続 (タイプ C-1-c)本管側 4件 φ50道路内接続 (タイプ C-2-c)本管側 1件 φ25宅地用乙止水栓筐設置Co有 (タイプ C-1-aCo)本管側 2件 φ50宅地用乙止水栓筐設置Co有 (タイプ C-2-aCo)本管側 2件 φ25道路内接続 (タイプ F-1-c)推進側 1件

5 変更理由

<p>φ25mmの既設給水管1件が破損していること及び、工事箇所周辺の状況を考慮し、分水小穴工と給水整備工を本管側道路内接続から、推進側道路内接続へ変更する。</p> <p>所有者と協議の結果、φ50mm給水整備工の本管側道路内接続1件を、本管側宅地用乙止水栓筐設置Co有へ変更する。</p> <p>現地調査の結果、φ25mm給水整備工の本管側宅地用乙止水栓筐設置Co無し2件及び、φ50mm給水整備工の本管側宅地用乙止水栓筐設置Co無し1件を、それぞれ本管側宅地用乙止水栓筐設置Co有へ変更する。</p>

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。