西貝塚環境センター
基幹的設備改良・整備運営事業

募集要項等に関する質問への回答（第2回）

令和4年12月26日

上尾市

■要求水準書【設計・建設編】に関する質問

№.	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問内容	回答
1	２−３０	第２章	第９節	１．	雑用空気圧縮機	「１）形式」について「（自動アンロード式）」とされておりますが、事業者側の提案により他の方式も可能という理解で良いでしょうか。	ご理解のとおりです。
2	３−３	第３章	第１節	１.2)(2)	高調波対策 フィルタ盤	表の４行目「(1)進相コンデンサ」について仕様が「200kvar×２台」とされていますが、容量が減らないことを前提に変更が可能という理解で良いでしょうか。	要求水準書のとおりとします。 但し，実施設計時における協議は可とします。
3	４−１	第４章	第１節	２．	防液堤及び排水処理の改善工事	「・・・改善工事（単純更新）」とされていますが必要に応じ機器の能力を上げることも可能という理解で良いでしょうか。	タンクからの漏水時に越流等が生じないよう，改善工事を実施してください。

■様式集に関する質問

No.	様式	大項目	中項目	小項目	項目名	質問内容	回答
1	第15-1-2号様式［1/3］				委託料Ａ（固定費）内訳書	委託料Ａ（固定費）については、各施設ごとに記載することになっておりますが、共通で掛かる費用に関しては「①ごみ焼却処理施設及び動物焼却炉」に記載してもよろしいでしょうか。（SPC費用、保険費用等）	変更を可とします。但し，内容・算定根拠の欄にその詳細について，説明を記述してください。
2	第15-3号様式				地域や社会への地元貢献	地元事業者への発注件数及び発注額は2次下請け以降についても計上可能でしょうか。	２次下請け以降についての計上を可とします。但し，1次下請け企業（地元事業者）との重複は認められません。